

ອຸປະຕິເຫດຮ້າຍແຮງທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ເສຍຊີວິດ

SIF

ຄວາມຫມາຍ ວຽກ/ສະຖານະການທີ່ມີຄວາມສຽງສູງ ແລະ ປັດໄຈທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ ອຸປະຕິເຫດ ທີ່ມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ


ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງສູງ

3 ວຽກທີ່ບໍ່ທໍາມະດາ
[ການທໍາຄວາມສະອາດ] ຫຼັກໆ

1 ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ມີການປິດກະແສໄຟ
50.3%

3 ການບໍ່ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ຫຼື ການປິດການໃຊ້ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ (ປິດການໃຊ້ງານຂອງຟັງຊັນ)

6.3%



2 ການທໍາລາຍໂຄງສ້າງຂະນະ ທີ່ຍ່າງຫຼືຢູ່ໃນທ່າທາງທີ່ບໍ່ ໝັ້ນຄົງ
6.3%

1 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ມີການປິດກະແສໄຟຟ້າ

ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ

- ການຊີ້ແຈງອຸປະກອນລ່ອກແລະການກວດກາກໍາລັງດໍາເນີນ ການເພື່ອປ້ອງກັນພະນັກງານອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ເຮັດວຽກຈາກການເຮັດວຽກອຸປະກອນ ໂດຍພາບລວມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (LOTO)
- ການນໍາໃຊ້ຂັ້ນໄດທີ່ມີຄວາມສູງ 3.5 ແມັດ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ, ການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ* ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງພະນັກງານ 2 ຄົນ ໃນເວລາເຮັດວຽກງ່າຍໆທີ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ຂັ້ນໄດ

2 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ການທໍາລາຍຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຍ່າງຫຼືທ່າທາງທີ່ບໍ່ສະເໝີ

ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ

- ການນໍາໃຊ້ແຜ່ນວຽກ ຫຼື ແທັກຟ້າທ່າງອາກາດ ດ້ວຍຮົ່ວຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທີ່ຕິດຕັ້ງ
- ການຕິດຕັ້ງ/ປະຕິບັດງານໄຟແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ສັນຍານເຕືອນ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານໃກ້ຄຽງຮັບຮູ້ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ

3 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ບໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ຫຼື ການລໍ້າບັດອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ (ປິດການໃຊ້ງານຂອງຟັງຊັນທີ່ຖືກປິດໃຊ້ງານ)

ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ

- ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ, ທີ່ເໝາະສົມກັບອຸປະກອນ, ແລະ ການກວດກາຄວາມ ປົກກະຕິຂອງການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຄວາມປອດໄພທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ
- ການນໍາໃຊ້ການກວດສອບຄວາມປອດໄພປົກກະຕິ (ທຸກ 2 ປີ) ສໍາລັບວັດຖຸທີ່ຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບຄວາມປອດໄພ