

Өлүмгө алып келген кырсык **SIF**

**SIF** Serious Injury & Fatality

Өлүмгө алып келүүчү кырсыкка себеп болгон жогорку тобокелдик жумуш/кырдаал жана кырсыкка себеп болгон факторлорду билдирет

# Жогорку тобокелдик факторлору

**3 Негизги стандарттуу эмес [Тазалоо] Иштери**

**1** Электр күч өчүрүлбөгөн жабдуу


**50.3%**

**3** Коопсуздук түзүлүшүн орнотуудагы катачылык же коопсуздук түзүлүшүн иштен чыгаруу (өчүрүлгөн функциялар)

**3.9%**

**2** Курулуштарды басып өтүү же туруксуз абалда бузуу

**6.3%**



**1** Тобокелдик фактору

Электр күч өчүрүлбөгөн жабдуу

Алдын алуу чаралары

- Кулпулоо түзүлүшүнүн көрсөтмөсү жана жабдууларды жумушчылардан башка кызматкерлердин өз алдынча иштетүүсүн алдын алуу үчүн текшерүү жүрүп жатат (LOTO)
- Операциянын өзгөчөлүгүнө байланыштуу электр энергиясын өчүрүү мүмкүн болбогон учурда (коопсуз аралыкты сактоо үчүн) кол шаймандарды колдонуу

**2** Тобокелдик фактору

Курулуштарды басып өтүү же туруксуз абалда бузуу

Алдын алуу чаралары

- Иштөө плитасын же коопсуздук тосмосу орнотулган абада иштөө платформасын колдонуу
  - 3.5 метр же андан аз бийиктиктеги тепкичти колдонуу, коргоочу жабдууларды кийүү\* жана тепкичти колдонуу зарыл болгон жөнөкөй тапшырма учурунда эки жумушчудан турган топ менен иштөө
- \* Коопсуздук каскасы, коопсуздук куру, ж.б.

**3** Тобокелдик фактору

Коопсуздук түзүлүшүн орнотуудагы катачылык же коопсуздук түзүлүшүн иштен чыгаруу (өчүрүлгөн функциялар)

Алдын алуу чаралары

- Техникалык жабдууларга ылайыктуу коопсуздук түзүлүшүн орнотуу жана орнотулган коопсуздук түзүлүшүнүн нормалдуу иштешин туруктуу текшерүү
- Коопсуздук текшерүүгө алынган материалдар үчүн коопсуздук текшерүүлөрүн үзгүлтүксүз жүргүзүү (ар 2 жылда)